



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
Rollläden · shutters
Türen + Tore · doors
Fassaden · curtain walling
Baubeschläge · building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/06-A226-Z1

Prüfung der Luftdurchlässigkeit und der Schlagregendichtheit gemäß DIN 18542 : 2009-07 „Abdichtungen und Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtbändern aus Schaumkunststoff – Imprägnierte Fugendichtbänder – Anforderungen und Prüfung“ und ift-RICHTLINIE MO-01/1 Januar 2007



Antragsteller Weroform GmbH
Brückäckerstraße 9
74523 Schwäbisch-Hall

Bauart Einteilige Kunststoff-Anputzleisten mit Acrylat-Klebebändern und Gewebe zum Anschluss von Fenstern und Türen an WDV-Systeme.

Produktbezeichnung Anputz-Dichtleiste Akkordeon mit Schaumstoff-Montageklebeband

Prüfgrundlage die oben genannte Norm und Richtlinie

Ergebnisse gemäß Prüfbericht Nr. 11/06-A226-B1 vom 13.10.2011:

	Luftdurchlässigkeit bei 10 Pa	0,01 m ³ /(m h)
	Fugendurchlasskoeffizient a	< 0,1 m ³ /(m h [daPa] ^{2/3})
	zum Vergleich: bei Fenstern wäre Klasse 4 nach DIN EN 12207 erfüllt	
	Schlagregendichtheit	kein Wassereintritt bis 600 Pa
	zum Vergleich: bei Fenstern wäre Klasse 9A nach DIN EN 12208 erfüllt	

Gültigkeit Laufzeit der Prüf- und Klassifizierungsnorm bzw. der Richtlinie

Dipl.-Ing(FH) Rüdiger Müller
Institutsleiter / Prüfstellenleiter



13.10.2011

M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644